



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl

• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HKN.9020.1.76.2025

Ożarów Maz., dnia 13.05.2025 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w dniu 07.05.2024 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim z:

- k.cz., pomieszczenie kotłowni, Hotel Lamberton, Ołtarzew, ul. Poznańska 492
- k.cz., SUW-po uzdatnieniu, Gołaszew, ul. Rzeźbiarska 1


oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbek:

- sprawozdanie nr HKL 02931/2025 z dnia 12.05.2025
- sprawozdanie nr HKL 02932/2025 z dnia 12.05.2025
- sprawozdanie nr HKL 02933/2025 z dnia 12.05.2025
- sprawozdanie nr HKL 02934/2025 z dnia 12.05.2025

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Gołaszewie z uwagi na wysoki poziom ogólnej liczby
mikroorganizmów w temp. 22° C**

Przeprowadzona analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 07.05.2025 r. w ramach kontroli urzędowej wykazała, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C, wskazujący na nieprawidłowe zmiany wody – powyżej 300 jtk/ml.



Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wartość parametryczna dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22° C - bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22° C nie przekraczała 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej i 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta (zał. 1 C, tabela 1, lp.2).

Biorąc pod uwagę wysoki poziom ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C w wodzie, podjęte przez podmiot działania naprawcze, prawidłowy poziom pozostałych parametrów oznaczanych w wodzie, w tym *Escherichia coli* i Enterokoków kałowych **należało stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia.**

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: kąpieli noworodków, przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów. Woda bez przegotowania może być stosowana do celów higienicznych, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk: IR



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM**

• tel.: 22 733 73 33

• sekretariat.psse.pwz@sanepid.gov.pl


• ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

HK.N.9020.1.76.2025

Ożarów Mazowiecki, 13.05.2025 r.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Ożarowie Mazowieckim**

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

(dot. wodociągu publicznego w Gołaszewie)

W związku ze stwierdzeniem warunkowej przydatności wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Gołaszewie, z uwagi na wystąpienie wysokiego poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 °C, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim przekazuje komunikat o jakości wody, w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Powiecie Warszawskim Zachodnim*

Aneta Hennel

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz.
2. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Maz.
3. A/a

Wyk: IR

